

Odpowiedzi do SIWZ

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

“Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie”

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie cegły rozbiórkowej o wymiarach 30x15x7-7,5 cm, czy wymagane jest stosowanie cegieł nowych wykonanych na zamówienie metodą ręczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie cegły rozbiórkowej o wymiarach 30x15x7-7,5 cm.

Pytanie nr 2:

Co Inwestor planuje zrobić z gruzem i cegłami z rozbiórek? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do usunięcia gruzu i cegieł z rozbiórek z terenu realizacji inwestycji i dokonania utylizacji lub zagospodarowania we własnym zakresie. Wyceną wywozu gruzu i cegieł należy określić na podstawie załączonego przedmiaru i kosztorysu nakładczego.

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor wymaga ochrony fizycznej obiektu podczas wykonywania zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że z chwilą przejęcia placu budowy obejmującego teren ruin kościoła Wykonawca odpowiada za teren budowy i to Wykonawca decyduje o konieczności ustanowienia ochrony fizycznej placu budowy.

Pytanie nr 4:

Czy wymagane jest ustawienie ogrodzenia terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zgodnie z §8, §9 i §10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 Poz. 401) Wykonawca ma obowiązek wykonania ogrodzenia terenu budowy. Koszt ogrodzenia terenu budowy zawiera się w kosztach ogólnych przyjętych przez Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 5:

Czy Inwestor wskaże Wykonawcy ujęcie wody i prądu z którego może skorzystać? I na jakich warunkach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że na obszarze prowadzenia prac brak jest punktów czerpania wody oraz możliwości podłączenia się do sieci elektrycznej. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania agregatów prądotwórczych oraz do dowozu wody budowlanej na plac budowy.

Pytanie nr 6:

Z jakiej blachy wykonać opierzenie murów? W opisie jest blacha stalowa ocynkowana, w przedmiarze przywołana jest pozycja z blachy ocynkowanej, ale materiał zmieniony został przez kosztorysanta robiącego przedmiar na blachę cynkowo – tytanową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy zastosować blachę stalową ocynkowaną.

Z poważaniem
Ks. Janusz Mathea
Proboszcz Parafii Giemlice

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytanie,
 2. zamieszczono na stronie internetowej Gminy Suchy Dąb,
 3. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ,
 4. A/a.
-