

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na „**Budowę wodociągu wraz z przyłączami w ciągu ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb**”:

### Pytania:

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych rur PE oraz armatury żeliwnej (czy należy zastosować żel. sfero czy szare)?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego w miejscach gdzie będzie taka możliwość?
3. Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót w wersji ath?

### Odpowiedzi :

#### Ad.1

- 1) parametry rur PE
  - a) rury przewodowe:
    - materiał "PE 100"
    - SDR minimum "SDR 11"
    - średnice rur jak w projekcie
  - b) rury osłonowe do przewiertów
    - materiał minimum "PE 100 RC"
    - SDR minimum "SDR 17"
    - średnice rur minimum jak w projekcie
- 2) zastosowana armatura żeliwna
  - kształtki i armatura żeliwna z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie np. epoksydowanego
  - ciśnienie robocze "PN16" lub wyższe

#### Ad.2

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zamawiający przewidział do wykonania 45 mb przewiertu sterowanego.

#### Ad.3

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji ath.