

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na **„Budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek”**

Pytania:

1. Prosimy o udostępnienie uzgodnień przejścia wodociągu pod dnem rzeki Motława.
2. Czy ulice Grabowa i Rycerska są drogami gminnymi i czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie drogi i pasa drogowego w/w ulic?
3. Czy przewiert pod rzeką Motławą należy wykonać z zastosowaniem rury ochronnej PE140 typu RC o długości 40m, a następnie przeciągnąć rurę wodociągowa PE90RC w rurze przewiertowo-ochronnej?
4. Czy zamawiający posiada badania geologiczne z naniesionym poziomem wód gruntowych na trasie projektowanego wodociągu?
5. Czy Zamawiający dopuści rozliczenie kosztorysem powykonawczym odpompowanie wód gruntowych ,o których jest mowa w projekcie budowlanym punkt 2.1.4 strona nr11?
6. Czy w ofercie cenowej należy uwzględnić roboty nawierzchniowe?
 - rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Grabowej,
 - rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych na dz. nr156/6,
 - rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych, płyt IOMB i bruku w ul. Rycerskiej i w drodze dojazdowej od ul. Rycerskiej do kładki na rzece

W/w roboty nawierzchniowe nie zostały ujęte w przedmiarze.

Odpowiedzi :**Ad.1**

W załączeniu uzgodnienie przejścia wodociągu pod dnem rzeki Motława.

Ad.2

Ulice Grabowa i Zamkowa to drogi gminne. Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie drogi i pasa drogowego na czas prowadzenia robót (w załączeniu stosowna Uchwała Rady Gminy Suchy Dąb).

Ad.3

Przewiert pod rzeką Motławą należy wykonać z rury PE90RC bez osłonowej.

Ad.4

Zamawiający nie posiada badań geologicznych z naniesionym poziomem wód gruntowych na trasie projektowanego wodociągu.

Ad.5

Zadanie będzie rozliczane ryczałtowo dlatego koszty związane z ewentualnym pompowaniem wód należy w kalkulować w cenę i uwzględnić w ofercie. W cenie ofertowej powinny znaleźć się wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca aby dobrze zrealizować zadanie na podstawie załączonej dokumentacji technicznej, SIWZ oraz wizji lokalnej.

Ad.6

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Podstawą wyceny jest projekt. Tak, należy uwzględnić roboty odtworzeniowe nawierzchni.

Z poważaniem
/-/Wójt Gminy Suchy Dąb
Barbara Kamińska

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytanie.
2. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
3. a/a

Sporządziła: Katarzyna Górską