



Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Suchy Dąb za 2024 r.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Suchy Dąb za 2024 rok.

Producent wody zaopatrujący ludność:

ECOL - UNICON Sp. z o. o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk

Mieszkańcy gminy Suchy Dąb zaopatrywani są w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Szczegółowe informacje dot. wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla stref zaopatrzenia na terenie gminy Suchy Dąb zawiera Tabela 1.

L.p.	miejsowość w której znajduje się ujęcie wody	strefa zaopatrzenia	populacja zaopatrywana w wodę (liczba)	produkcja wody w m ³ /dobę	parametry przekraczające wg rozp. MZ z dnia 7.12.2017 r.	wartość przekroczonych parametrów	ilość postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody	Metody uzdatniania	ocena jakości wody wydana przez PPIS w Pruszczu Gdańskim za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ostrowite	Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny Zameczek, Wróblewo, Steblewo, Osice	2885	445	0	0	0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	przydatna do spożycia
2	Krzywe Koło	Koźliny, Krzywe Koło.	1279	153	0	0	0	odżelazianie, napowietrzanie, odwrócona osmoza	przydatna do spożycia
RAZEM			4164	598					

Tabela 1. Szczegółowe informacje dot. wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla stref zaopatrzenia na terenie gminy.

Prowadzone postępowania administracyjne przez PPIS w Pruszczu Gdańskim oraz podjęte działania naprawcze przez producenta wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 19.01.2022 r. wydał decyzję wyrażającą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb na okres do dnia 31.12.2024 r.

W 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Ecol - Unicon Sp. z o. o., zostały wykonane w laboratorium zewnętrznym badania poziomu fluorków w wodzie, w punktach zgodności na sieci wodociągowej (14 badań), na ujęciu wody - SUW Krzywe Koło (4 badania) oraz wody surowej ze studni głębinowych (8 badań), łącznie wykonano 26 badań. Ponadto PPIS w Pruszczu Gdańskim w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokonał poboru 6 próbek wody w punktach zgodności z ww. parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia z przedmiotowego wodociągu.

W związku z informacją uzyskaną od firmy Ecol - Unicon Sp. z o. o. o zakończeniu uruchomienia ciągu technologicznego wraz z instalacją usuwania fluorków z ww. wodociągu, PPIS w Pruszczu Gdańskim dokonał analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach: 16.10.2024 r., 17.10.2024 r., 06.11.2024 r. i na tej podstawie wydał ocenę jakości wody, znak: HK.9022.5.33.2022.MS.27 z dnia 21.11.2024 r., stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Suchy Dąb

W 2024 r. do PPIS w Pruszczu Gdańskim nie wpłynęło jakiejkolwiek zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gm. Suchy Dąb.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/