

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego na usługę

**OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
dla zadania
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z
PRZEPOMPOWNIAMI POSREDNIMI I PRZYDOMOWYMI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W
MIEJSCOWOŚCIACH SUCHY DĄB I OSICE”.**

Pytanie dotyczące SIWZ.

1. W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis dotyczący wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Brak jest informacji nt. istniejącej oczyszczalni – wielkość, na jaką ilość wydano pozwolenie wodno- prawne, technologia oraz jakie wymagania spełniać ma oczyszczalnia po rozbudowie – wielkość, technologia itp.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad1. Oczyszczalnia ścieków w Suchym Dębnie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, zrealizowaną w 2003 r. na bazie dawnych osadników gnilnych typu "Imhoff". Oczyszczanie odbywa się w reaktorze biologicznym ELA-6 przy wykorzystaniu osadu czynnego niskoobciążonego. Przepustowość eksploatacyjna oczyszczalni $Q=120-170$ m³/d. Średnio dobowy przepływ ścieków, który przyjęto w pozwoleniu wodnoprawnym wynosi $Q_{sr}=165$ m³/h. Istniejąca oczyszczalnia w Suchym Dębnie jest przewidziana do rozbudowy w drugim etapie o następnym reaktor ELA-6 (o ile zajdzie taka potrzeba).

Pytanie dotyczące SIWZ.

2. W punkcie 2.1.1.2 przedmiotu zamówienia ujęto zapis dotyczący wykonania projektów architektoniczno – budowlanych - budynki przepompowni, podczas gdy w kilku innych miejscach SIWZ wskazano, iż przepompownie są bezobsługowe. Ponieważ przepompownie takie technologicznie nie wymagają budynków proszę o informacje umożliwiające ich wycenę: jakim celom mają służyć budynki, jakiej mają być wielkość, ile ich ma być itp.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad2. Zastosowane przepompownie ścieków na trasie projektowanej kanalizacji będą bezobsługowe, a w związku z tym nie wymagają żadnych budynków i projektów architektoniczno-budowlanych tych obiektów.

Pytanie dotyczące SIWZ.

3. W jakim zakresie mają być sporządzone projekty organizacji ruchu, czy tylko ograniczyć się do projektowanych wjazdów na tereny projektowanych przepompowni, czy dotyczą też całości dróg na terenie obu miejscowości.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad3. Projekty organizacji ruchu będą wymagane tam, gdzie będą prowadzone roboty w pasie drogowym.

Pytanie dotyczące SIWZ:

4. W jakim zakresie należy sporządzić projekty elektroenergetyczne – czy łącznie z zasilaniem, czy też projekty zasilania sporządzone zostaną zgodnie z prawem energetycznym przez dostawcę energii, zaś oferent wycenić ma tylko instalacje wewnętrzne przepompowni.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad4. Projekty branży elektrycznej powinny obejmować zakresem podłączenie przepompowni z szafką sterowniczą. Zasilanie zewnętrzne do szafki będzie w gestii Zakładu Energetycznego.

Pytanie dotyczące SIWZ:

5. W jakim zakresie sporządzony ma być projekt budowy sieci wodociągowej dla przepompowni – brak SIWZ długości i średnic.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad5. Przepompownie ścieków nie wymagają sieci wodociągowej.