



AR.ZP-341/KG,MM /3/11

Suchy Dąb, 31.08.2011 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych dla **projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie**

Pytanie dotyczące SIWZ.

1. Pozycja przedmiaru 7.2. proszę o podanie średnicy przewodu kominowego.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Ad.1. Średnica przewodu dymowego – min.20 cm np. pustak K 40 firmy Leier dla zaproponowanego w projekcie kotła . Jednak dla przyjętego do wbudowania przez wykonawcę kotła należy przyjąć komin o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta kotłów.

Pytanie dotyczące SIWZ.

2. Blokada hydrofobowa SCHOMBURG występuje o opisie technicznym.

Brak pozycji w przedmiarze, proszę o podanie ilości izolacji i czy może być wykonana w innym systemie np. REMMERS?.



Wyjaśnienie treści SIWZ:

Ad.2. Z uwagi na wysokie koszty Inwestor zrezygnował z wykonania blokady hydrofobowej Schomburg , dlatego nie została ona ujęta w przedmiarze . Zostanie jedynie wykonana izolacja pionowa po osuszeniu ścian w sposób naturalny (roboty przeprowadzone w czasie dużego nasłonecznienia).

WÓJT GMINY
Barbara Kamińska