

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 2

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na „**Budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek**”

Pytanie:

Czy można wykonać główną sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie głównej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego, należy jednak pamiętać o konieczności zmiany typu rur ze zwykłego PEHD na RC (rury wzmacnianie, przystosowane do przewiertów). Ponadto w sytuacji uszkodzenia niezinventaryzowanych sieci/przeszkód i konieczności ich odtworzenia – ryzyko ponosi Wykonawca.

Z poważaniem
/-/Wójt Gminy Suchy Dąb
Barbara Kamińska

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytanie.
2. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
3. a/a

Sporządziła: Katarzyna Górską